

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-TR.ПБ37.В.01002/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Место нахождения: ТУРЦИЯ, Istanbul. Адрес юридического лица: ТУРЦИЯ, Yesilce Mah. Emektar Sk. No:4/2 Kagithane /Istanbul. Адрес места осуществления деятельности: ТУРЦИЯ, Kargalı Hanbaba Mah. 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA. Телефон +902122846243, факс +902122846245, адрес электронной почты: fernur.cinakli@camsan.com.tr.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Место нахождения: ТУРЦИЯ, Istanbul. Адрес юридического лица: ТУРЦИЯ, Yesilce Mah. Emektar Sk. No:4/2 Kagithane /Istanbul. Адрес места осуществления деятельности: ТУРЦИЯ, Kargalı Hanbaba Mah. 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA. Глобальный номер местоположения GLN (Global Location Number): 8681734900013.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели для пола с маркировкой Çamsan на основе древесноволокнистых плит (HDF), облицованные бумагой, пропитанные смолой (плотность с 850 кг/м³ по 1000 кг/м³, толщина панелей с 8 мм по 12 мм, толщина защитного слоя не более 0,4 мм). Серийный выпуск

код ОКПД2: 16.21.14.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9822/РС от 29.05.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5281-АОП от 08.12.2022 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 05.06.2023 по 04.06.2028



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)